

Formulär för tillsynsinspektion enligt statsrådets förordning 766/2016 – del 2

Tillsyn över underhållet av fast installerade kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar samt släckanläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet eller F-gaser

Brister som observerats vid tillsynsinspektionen och anvisningar till verksamhetsutövaren

1. **Anläggningen har inte inspekterats**

Anläggningen ska inspekteras av en behörig person senast den .

Anläggningens innehavare eller ägare måste se till att anläggningen inspekteras enligt de i förordningen fastställda intervallerna. Personen eller verksamhetsutövaren som utför inspektionen eller underhållet måste ha ett behörighetscertifikat som beviljats av Tukes. I anslutning till anläggningen ska det finnas ett meddelande (t.ex. en etikett) om när den senast inspekterades.

2. **Den som utförde inspektionen eller underhållet har inte varit behörig**

Anläggningen ska inspekteras av en behörig person senast den .

Anläggningens innehavare eller ägare måste se till att anläggningen inspekteras enligt de i förordningen fastställda intervallerna. Personen eller verksamhetsutövaren som utför inspektionen eller underhållet måste ha ett behörighetscertifikat som beviljats av Tukes. I anslutning till anläggningen ska det finnas ett meddelande (t.ex. en etikett) om när den senast inspekterades.

3. **Märkning om köldmediets kvalitet och mängd fattas**

Mängden och kvaliteten på köldmediet i anläggningen ska märkas ut på anläggningen eller i dess närhet senast den .

4. **Underhållsjournalen saknas eller är bristfällig**

Underhållsjournalen ska ställas i ordning senast den .

Underhållsjournalen ska visa mängden och typ av ämne som anläggningen innehåller, mängden ämne som tillsatts, mängden tillvarataget ämne, när underhåll på anläggningen senast har utförts, vilka åtgärder som vidtagits, namnet på den verksamhetsutövare som utfört inspektionen och underskrift av den som utfört underhållet. Underhållsjournalen ska på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.

5. **Serviceetiketten saknas eller är bristfällig**

Serviceetiketten ska ställas i ordning senast den .

6. **Övriga brister, vilka?**

Anvisningar:

Åtgärdas senast:

(fortsätt vid behov på baksidan av formuläret)

Anmält till Tukes (kylmalaite@tukes.fi eller kirjaamo@tukes.fi) (den _____), att företaget eller personen som utfört underhåll på anläggningen: _____ inte finns i Tukes register.

En kopia av formuläret överlämnad till:

Inspektionsobjektets kontaktperson

Den kommunala miljöskyddsmyndigheten: _____ /ELY-centralen:

Inspektörens underskrift:

Datum:

Tillsynen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (ozonförordningen), förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser (F-gasförordningen) samt Statsrådets förordning 766/2016 om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet.